

Начальнику ОНД и ГР Динского района
подполковнику внутренней службы
Р.А. Левтер

Заведующей
МАДОУ МО Динской район
«Детский сад № 29»
Д.Н. Богатовой


В соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 70 от 10.03.2022 по результатам проверки пожарной безопасности в МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Наименование нарушения	Отметка об устранении нарушения.
1	Строение дежурного персонала (строение сторожа при входе на территорию) не оборудовано системой пожарной сигнализации.(ч. 6 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1,4 приказа МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»)	Направлено письмо в администрацию управления образования МО Динской район с просьбой о выделении денежных средств.
2	Подвальные помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.(ч. 6 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1,4 приказа МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»)	Составлена смета на устранение данных пунктов нарушения пожарной безопасности.

Заместителю заведующей по безопасности образовательного процесса
Василенко А.И. объявлен выговор.

Заведующая
МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» Богатова Д.Н.





Начальнику ОНД и ПР Динского района
подполковнику внутренней службы
Левтер Р.А.

Заведующей МАДОУ МО Динской
район «Детский сад № 29»
Богатовой Д.Н.

Настоящим сообщаем Вам о том, что все нарушения, изложенные в предписании № 70 от 10.03.2022 по результатам проверки пожарной безопасности в МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» устранены.

Заведующая

МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» _____ Богатова Д.Н.

