

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: **БДОУ МО Динской район «Детский сад № 29»**

Место нахождения (адрес): **ст. Динская, ул. Новая, 108; т. 6-27-16, эл.адрес: sad29.dinskaya@yandex.ru**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **БДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» – собственность, заведующая Богатова Диана Николаевна**
 Количество этажей здания **2** этаж расположения объекта **1.**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- едиобразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	отсутствует	Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 не требуются
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	имеются	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	-	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 требуется
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	К	наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<u>соответствует</u>	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	<u>соответствует</u>	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<u>соответствует</u>	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	<u>соответствует</u>	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<u>не соответствует</u>	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6 <u>требуется</u>
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<u>Не соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <u>Требуется</u>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6 <u>Требуется</u>
2.6. Средства информации – 1 этаж -				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.1. <u>Требуется</u>
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирующие рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.8 <u>Требуется</u>
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.4; 5.5.6 <u>Требуется</u>
Речевые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта			Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
	К	О	С	К	О	Г

Объект недоступен	X	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---	---

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-
Вход	Рекомендуем: Установить поручни на наружной входной лестнице, сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу, сделать нескользкое покрытие на ступенях лестницы и на входной площадке перед наружной входной дверью, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы и стеклянное полотно на двери
Пути движения	-
Зона оказания Услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНИПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке
Средства информации	Рекомендуем: сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте

« 25 » января 2016 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96

Ж.В.Мозелева

подпись

ВКЛАДЫШ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 29»

Место нахождения (адрес): ст. Динская, ул. Новая, 108; т. 6-27-16, эл.адрес:

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 29» – собственность, заведующая Богатова Диана Николаевна

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 2.

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 2 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.15
				<u>имеются только с одной стороны, требуется с двух сторон</u>

Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			<u>Отсутствует</u>	<u>требуется</u>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			<u>Отсутствует</u>	<u>требуется</u>
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги¹ – этаж 2				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответству- ет	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответству- ет	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответству- ет	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответству- ет	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответству- ет	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответству- ет	п. 5.2.2

				ет	
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<u>не соответствует</u>	п. 5.3.2	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6	<u>требуется</u>
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<u>Не соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11	<u>Требуется</u>
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6	<u>Требуется</u>

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта				Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	Доступности объекта				К	О	С	Г

Объект недоступен	X	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---	---

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации				
Участки и территории	-				
Вход	-				
Пути движения	Рекомендуем: Установить поручни с двух сторон на внутренней входной лестнице, сделать или пандус или подъемник на внутренней входной лестнице, выделить маркировкой ступени на внутренней входной лестнице				
Зона оказания Услуги	-				
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке				
Средства Информации	-				

« 25 » января 2016 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96


подпись

Ж.В.Мозелева

РЕКОМЕНДАЦИИ

по БДОУ МО Динской район «Детский сад № 29»
объекту

расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Новая, 108

По результатам проведенного мониторинга в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» при проведении плановых работ по обеспечению доступности вышеперечисленного объекта рекомендуем:

Предусмотреть в здании как минимум один вход, доступный для инвалидов.

Поверхность покрытия входной площадки должна быть твердой и нескользкой при намокании. Во всем здании по ходу движения должен быть ровный, без перепада высот, и нескользкий пол.

Предусмотреть дверные проемы без порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать **1,4 см**. На прозрачных полотнах дверей необходимо выполнять яркую контрастную маркировку высотой не менее **10 см** и шириной не менее **20 см** на уровне **1,2 - 1,5 м** от поверхности пола.

Сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать **0,8 м** при уклоне не более **1:20 (5%)**. Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее **1,5 x 1,5 м**. Вдоль обеих сторон пандуса необходимо установить ограждения с поручнями. Поручни у пандуса следует располагать на высоте **0,9 м** и дополнительно на высоте **0,7 м**. Расстояние между поручнями пандуса от **0,9 до 1,0 м**. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на **30 см** и иметь не травмирующее завершение.

По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее **5 см**.

Рекомендуем предусмотреть вход на 2 этаж здания, т.е. сделать или лифт или подъемник или пандус дублирующий внутренние входные лестницы.

ЛЕСТНИЦЫ: ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по **ГОСТ Р 51261**. Поручни должны располагаться по обеим сторонам лестницы. Поручни у лестницы следует располагать на высоте **0,9 м** и дополнительно на высоте **0,7 м**. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на **30 см** и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от **4 до 6**

см (для детей – 3 см). Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее **4,5 см** для стен с гладкими поверхностями и не менее **6 см** для стен с шероховатыми поверхностями.

Ширина (глубина) ступеней наружных лестниц – **от 35 до 40 см.** Высота ступеней лестниц - **от 12 до 15 см.** **Все ступени** лестниц в пределах одного марша должны быть **одинаковыми** по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. На всех лестницах выделить контрастной окраской **краевые ступени.**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

Доступные для инвалидов элементы здания и территории должны быть идентифицированы символами доступности. Необходимо установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

Системы средств информации должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.

Предусмотреть установление тактильных средств информации.

К тактильным средствам информации относятся: рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения, в том числе тактильно-визуальная разметка путей движения; ограждение опасных зон; тактильно-визуальная разметка путей движения на участках; тактильные указатели по разграничению пешеходных и велосипедных дорожек; информационные сооружения (мнемосхемы, стенды, щиты и т.п.).

Тактильные мнемосхемы плана участка с доступными зданиями устанавливать, как правило, с правой стороны на расстоянии 1,5-2,0 м после входа на участок.

УБОРНЫЕ И ДУШЕВЫЕ:

Доступная кабина в уборной должна быть не менее: ширина - **1,65 м**, глубина - **1,8 м**, ширина двери - **0,9 м**. В кабине уборной рядом с унитазом следует предусматривать свободное пространство диаметром **1,4 м** для разворота кресла-коляски и место не менее **0,75 м** для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине, предназначенной для пользования инвалидами, необходимо устанавливать опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Двери кабинки уборной должны открываться наружу. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта и др.).

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки на высоте **1,35 м**.

Доступная душевая кабина должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не

более 48 см от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м.

Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 x 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 x 1,5 м.